

Obec Hronsek
okres Banská Bystrica
stavebný úrad

Číslo : Oc.Ú.- 464/2018/PM
Vybavuje : PhDr. Paučo

Hronsek
dňa : 07.01.2019

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E

**O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO
POJEDNÁVANIA**

Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47 v zastúpení Mgr. Tomáš Tuček, Mieru č. 33, Banská Bystrica 974 06 (ďalej len navrhovateľ) podala dňa 28.09.2018 a doplnila dňa 04.12.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

„ 11023 - Hronsek - Na Pažiti- Zahustenie TS „

na pozemkoch parcelné čísla KN C - 243/1, 242/1, 240/3, 240/2, 241/10, 241/9, 239/10, 237/8, 236/8, 234/6, 232/6, 339/33, 339/35, 339/36, 339/11, 339/45, 339/46, 339/13 k.ú. Hronsek.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:

Popis stavby : Stavba „ 11023 - Hronsek - Na Pažiti - Zahustenie TS. “, ktorá má byť osadená podľa PD vypracovanej Ing. František Jackuliak číslo oprávnenia 6186*A2, 03/2018.

V danej lokalite je plánovaná výstavba nových rodinných domov na el. vykurovanie. Navrhovanú stavbu je potrebné zrealizovať čo najskôr, pretože v dotknutom území je potrebné okrem napojenia nových odberných miest aj posilniť existujúcu NN sieť.
Nová trafostanica bude napájaná na hladine 22kV, pričom bude osadená jedným transformátorom 22/0,42kV,250KVA.

Návrh obsahuje vybudovanie stavby: **PS 01 - Transformačná stanica :**

Technické údaje :

Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/242/420V/TN-C-transformátor

Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C-vývody NN sieť
Rozvodná sieť: 3/N/PE/AC/50Hz/230/400V/TN-S - vnútorné elektrické rozvody v trafostanici (osvetlenie a zásuvky)

Popis navrhovaného riešenia: Nová transformačná stanica bude typu EH8 varianta B od firmy Haramia a bude osadená jedným transformátorom TOHn 338/22, 22/0,42kV, 250KVA. Technológia bude navrhnutá na výmenu za 630KVA transformátor.

Stavebná časť:

Transformačná stanica bude železobetónová prefabrikovaná od firmy Haramia typu EH8 varianta B s priebežným skeletom.

Betónová transformačná stanica je zostavená z dvoch základných častí:

- káblový priestor /vaňa) + stavebné teleso /skelet/
- strecha

Transformačná stanica je rozdelená medzistenou na časť rozvádzačov a časť transformátorovú. Do každej časti je zvlášť vchod z vonkajšieho priestoru cez hliníkové dvere, ktoré vyhovujú elektrodynamickým účinkom skratových prúdov.

Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zemínou.

Trafostanica - navrhovaný stav:

Trafostanica bude priebežná betónová bloková, obsluhovateľná zvonka typu EH8 varianta B. Transformačná stanica svojim vyhotovením vyhovuje STN EN 61 330.

Technológia:

Transformátor:

Transformátor bude : T - TOHn 338/22, 22/0,42kV, 250KVA

SO 01 - VN prípojka :

Technické údaje : Rozvodná sieť: 3/AC/50Hz/22kV/IT (G) s rýchlym vypnutím.

Súčasný stav: V súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce 22kV vzdušné vedenie č. 301, tvorené vodičmi 3x42/7 Alfe na betónových a oceľových priehradových podperných bodoch.

Navrhovaný stav: Nové 22kV káblové zemné vedenie bude začínať na existujúcom priehradovom p.b.č.A. P.b.č.A sa osadí novým zvislým úsekovým odpojovačom OTE 25/400-32 spolu so zvodičmi prepätia HDA24N, z ktorého sa zvedie nový kábel 3x(NA2XS(F)2Y 150mm²), WH1,2,3 do zeme, kde pôjde v zemi až do novonavrhovanej kioskovej trafostanice.

Káble:

Budú použité káble 3x(NAZXS(F)2Y 150mm²) o dĺžke trasy 55,00 m.

Spôsob uloženia káblov :

Káble VN budú v zemi v celej trase uložené v pieskovom lôžku do chráničky HDPE, ktorá bude označená červenou fóliou.

Pri pokládke káblov je potrebné dodržiavať ustanovenia STN736005, STN341050 a STN 736006. Pri križovaní alebo súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržiavať vzdialenosti V zmysle uvedených noriem.

Pred začatím zemných prác je potrebné vytyčiť všetky inž.siete a overiť ich polohu ručne kopanými sondami. V blízkosti inžinierskych sietí je zemné práce nutné robiť ručne.

SO 02 - NN rozvody :

Technické údaje :

Rozvodná sieť: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C

Skutkový stav :

V súčasnosti prechádza v dotknutom mieste po ulici Na pažiti NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6.

Navrhovaný stav :

Z novej trafostanice budú vyvedené dva nové káble typu :

- (N)AYY-J 3x240+120, WL1, ktorý sa vyvedie do skrine 1/SR7. Z tejto skrine sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL5 do skrine 5/SR6. Zo skrine 5/SR6 sa vyvedie kábel (N)AYY-) 3x240+120, WL6 do skrine 6/SR9.

Zo skrine 1/SR7 sa ešte vyvedie aj kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL2 do skrine 2/SR6.

Zo skrine 2/SR6 sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL3 do skrine 3/SR9.

- (N)AYY-J 3x240+120, WL8, ktorý sa vyvedie do skrine 3/SR9. Z tejto skrine sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL7 do skrine 7/SR10.

Zo skrine 3/SR9 sa ešte vyvedie aj kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL4 do skrine 4/SR6.

Zo skrine 4/SR6 sa potom vyvedie kábel (N)AYY-J 3x240+120, WL9 do novonavrhovanej istiacej skrini 13/VRIS1, osadenej na existujúci podperný bod č.13. Z tejto skrine 13/VRIS1 sa potom káblom (N)AYY-J) 3x240+120 urobí vývod na existujúce vzdušné NN vedenie 4x50 AlFe.

Na p.b.č.13 sa namontuje ochranná rúra do výšky 2,50 m pre nový NN kábel.

Uloženie káblov : Káble budú uložené v zmysle STN 332000-5-52 a STN 736005. V zemi budú káble uložené v pieskovom lôžku a budú prikryté výstražnou červenou fóliou. Pod cestou a vjazdami budú káble uložené do chráničky HDPE, ktorá bude označená červenou fóliou.

Na p.b.č.13 sa namontuje ochranná rúra do výšky 2,50 m pre nový NN kábel.

Stavebný úrad oznamuje začatie konania o umiestnení stavby v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 26 správneho poriadku formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.

Obec Hronsek, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. v úplnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do **10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia**, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov na Obecnom úrade Hronsek, detašované pracovisko Partizánska č. 81, Banská Bystrica v pondelok od 08,00 hod. do 10,00 hod. a stredu od 14,00 hod. do 16,00 hod. t.č. 048/4145336.

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hronsek.

Ing. Miroslav O s t r i h o ň PhD.
starosta obce

Doručí sa :

- 1/ Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47
- 2/ Mgr. Tomáš Tuček, Mieru č. 33, Banská Bystrica 974 06
- 3/ Interierdvere, s.r.o., P.O. Hviezdoslava 242/16, Zvolen 960 01
- 4/ Ing. Pavel Melech, Športová 1447/15, Veľká Lúka 962 31
- 5/ Bc. Jana Melechová, Športová 1447/15, Veľká Lúka 962 31
- 6/ Ing. Jozef Čenščák, Veľká Lesná č. 77, Veľká Lesná 065 34
- 7/ Lucia Čenščáková, Na Plážou č. 11, Banská Bystrica 974 01
- 8/ Marek Hruška, Poľná č. 5954/3, Banská Bystrica 974 05
- 9/ Bc. Ivana Hrušková, Radvanská 6138/30, Banská bystrica 974 05
- 10/Mgr. Ondrej Grega, Tehelná 1320/5, Gelnica 056 01
- 11/Michaela Kasperová, Na Pažiti č. 15, Hronsek 976 31
- 12/Marián Kasper, Na Pažiti č. 15, Hronsek 976 31
- 13/Rastislav Anderle, Janka Kráľa 1075/5, Sliač - Rybáre 984 01
- 14/Mgr. Marcela Anderle, Janka Kráľa 1075/5, Sliač - Rybáre 984 01
- 15/Juraj Molnár, Bernoláková č. 14542/14B, Banská Bystrica 974 05
- 16/Denisa Molnárová, Bernoláková č. 14542/14B, Banská Bystrica 974 05
- 17/Ján Haring, Na Pažiti č. 38/7, Hronsek 976 31
- 18/Jana Haringová, Na Pažiti č. 38/7, Hronsek 976 31
- 19/Miroslav Kuruc, Na Pažiti č. 11, Hronsek 976 31
- 20/Mária Kurucová, Na Pažiti č. 11, Hronsek 976 31

Na vedomie :

- 1/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 974 01
- 2/ ST a.s., Centrum sieťovej infraštruktúry, Horná č. 77, Banská Bystrica 974 08
- 3/ Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. E. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
 - ochrana prírody a krajiny
 - odpadové hospodárstvo
 - ŠVS

- 4/ Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
- 5/ SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, Bratislava 825 19
- 6/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava 810 05
- 7/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova č. 46, Košice 040 01
- 8/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné Riaditeľstvo Zvolen, Sekcia elektrotechniky a energetiky Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen 960 01
- 9/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné Riaditeľstvo Zvolen, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen 960 02
- 10/ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava 1
- 11/ Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, Zvolen 960 02

Dátum vyvesenia : 08.01.2019

.....
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia

.....
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Pozn. : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými námietkami a pripomienkami zaslať / detašovanému pracovisku, Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica za účelom ďalšieho konania.